

INSO
(13375)
(1st) Revision
(2017)



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
(۱۳۳۷۵)
تجدیدنظر (اول)
(۱۳۹۶)

معیار بازده خالص حرارتی در
نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی
تولید برق و تولید هم‌زمان برق و
حرارت (CHP)

Net thermal efficiency criteria in fossil
fuel thermal power plant and
combined heat and power plant (CHP)

ICS: (27 ; 29.020)

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱ (۰۲۶)

دورنگار: ۳۲۸۰۸۱۱۴ (۰۲۶)

رایانامه: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی‌شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«معیار بازده خالص حرارتی در نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی تولید برق و

تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP)»

(تجدیدنظر اول)

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق

صادق‌زاده، محمد
(دکتری مهندسی برق)

دبیر:

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق

نجف‌زاده، کیان
(کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سازمان ملی استاندارد ایران

ابوئی مهریزی، ایرج
(کارشناسی مهندسی برق)

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق

بنده‌ای، محمد
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق

بیاتی، غلامرضا
(کارشناسی ارشد مهندسی انرژی)

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

پرکار، سیامک
(دکتری مهندسی برق قدرت)

سازمان ملی استاندارد ایران

پورحمیدی، علیرضا
(کارشناس مهندسی مکانیک)

شرکت ماد نیرو گستر

تقی‌زاده، صمد
(دکتری مهندسی مکانیک)

شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی

توکلی، امیر
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

سازمان برنامه و بودجه کشور

حسینی، سید مهدی
(کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت)

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

خدام رضایی، فرشته
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

خطیبی، سپیده (دکتری علوم اقتصادی)	اداره کل برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت انرژی وزارت نفت
زروانی، رامش (کارشناس شیمی)	اداره کل برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت انرژی وزارت نفت
سلماسی، عاطفه (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک)	شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
صالحیان پیرمرد، عباس محمد (کارشناس مهندسی مکانیک)	سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
صدری، ملک ارسلان (دکتری مهندسی مکانیک)	شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی
طیبی، پویا (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)	شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی
عبدلی، علی اصغر (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک)	شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عدالتی، ابوالفضل (کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست)	سازمان حفاظت محیط زیست
فاضل بخششی، بابک (کارشناس مهندسی برق)	انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌های کشور
قاسمی‌نژاد، علی (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)	سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
قزلباش، پریچهر (کارشناس فیزیک کاربردی)	سازمان ملی استاندارد ایران
کاشانی، بهناز (کارشناس ارشد اقتصاد انرژی)	اداره کل برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت انرژی وزارت نفت
گل‌زاده، مرتضی (کارشناس ارشد مهندسی مکانیک)	شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
گنجی‌زاده، فتاح (کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)	سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
منتظرالقائم، حسین (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)	شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی
نگارش، ایرج (کارشناس مهندسی شیمی)	شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

دفتر راهبردی و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو

نورائی پور، مجید
(کارشناس ارشد مدیریت پروژه)

ویراستار:

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۱-۱ هدف
۱	۱-۲ دامنه کاربرد
۱	۲ اصطلاحات و تعاریف
۴	۳ شیوه تعیین بازده حرارتی
۴	۱-۳ روش محاسبه بازده خالص حرارتی
۵	۲-۳ تعیین مرزهای نیروگاه
۶	۳-۳ شیوه اندازه‌گیری داده‌های ورودی
۷	۴-۳ محاسبه بازده خالص حرارتی سالانه
۸	۴ معیار بازده حرارتی
۸	۱-۴ معیار سنجش
۸	۲-۴ ضریب انحراف مجاز بازده
۹	۳-۴ حداقل بازده قابل قبول
۱۰	۵ نمودار گردش کار
۱۱	پیوست الف (الزامی) شیوه تعیین ضریب تصحیح بازده
۱۶	پیوست ب (الزامی) شیوه تعیین بازده مرجع
۱۸	پیوست ج (الزامی) فرم پایش عملکرد نیروگاه‌های حرارتی
۲۲	پیوست د (آگاهی‌دهنده) رویه پایش عملکرد نیروگاه‌های حرارتی

پیش‌گفتار

استاندارد «معیار بازده خالص حرارتی در نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی تولید برق و تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP)» که نخستین بار در سال ۱۳۹۱ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مورخ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره : سال می‌شود.

منابع و مآخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

[۱] نجف‌زاده، کیان و همکاران - سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، پروژه "انجام خدمات

مشاوره‌ای جهت تدوین معیار بازده، مصرف انرژی و آب و ارزیابی عملکرد سیستم‌های مدیریت انرژی در

نیروگاه‌های حرارتی"، با مشاوره شرکت مهندسی مشاور سامان انرژی اصفهان، ۱۳۹۶.

[2] ASME PTC PM, Performance Monitoring Guidelines for Power Plants, 2010.

[3] ASME PTC 46, Overall Plant Performance: Performance Test Codes, 2015.

[4] ASME PTC 22, Gas Turbine: Performance Test Codes, 2014.

[5] ASME PTC 6, Steam Turbine: Performance Test Code. 2004.

[6] Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the council of 11 February 2004, on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, Official Journal of the European Union, L 52/50, 2004.

[7] Portfolio Standards and the Promotion of Combined Heat And Power, U.S. Environmental Protection Agency, Combined Heat and Power Partnership, 2016.

[8] Power Generation from Coal: Measuring and Reporting Efficiency Performance and CO2 Emissions, International Energy Agency, Coal Industry Advisory Board, 2010.

[9] Technical Guidelines: Generator Efficiency Standards, Australian Greenhouse Office, Department of the Environment and Heritage, 2006.

[۱۰] سند راهبردی و نقشه راه افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور، معاونت فناوری، پژوهشگاه نیرو، ۱۳۹۴.

معیار بازده خالص حرارتی در نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی تولید برق و تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP)

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین معیار بازده خالص حرارتی در نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی تولید برق (نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی) و نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP) ایران است.

۱-۲ دامنه کاربرد

این استاندارد برای تعیین بازده خالص حرارتی نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی موجود و جدیدالاحداث کاربرد دارد.

این استاندارد برای نیروگاه‌هایی کاربرد دارد که هر دو شرط زیر را داشته باشند:

- قدرت نامی بیش از ۲۵MW (نیروگاه‌های موجود و جدیدالاحداث)

- تولید انرژی برق ویژه بیش از ۲۰۰ GWh در سال (نیروگاه‌های موجود)

این استاندارد همه انواع سوخت‌های فسیلی را شامل می‌شود. همچنین استفاده ترکیبی از سوخت‌های فسیلی متفاوت برای هر نیروگاه در پوشش این استاندارد قرار می‌گیرد.

۲ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

نیروگاه

نیروگاه، مجموعه‌ای از مولدهای نیروی برق و تجهیزات وابسته به منظور تولید برق و یا تولید برق و حرارت به صورت هم‌زمان است.

(Power Plant)

نیروگاه حرارتی

نیروگاه حرارتی، نیروگاهی است که در آن انرژی شیمیایی موجود در سوخت‌های جامد، مایع و گاز به انرژی برق تبدیل می‌شود. نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی شامل این تعریف می‌شوند.

(Thermal Power Plant)

واحد

هر نیروگاه می‌تواند مجموعه‌ای از چندین واحد مولد انرژی برق از قبیل واحدهای گازی و یا بخار باشد.

(Unit)

نیروگاهی است که در آن از انرژی حرارتی سوخت‌های مایع، جامد و گاز جهت تولید بخار و مصرف آن در توربین‌های بخار برای تولید برق استفاده می‌شود.

نیروگاه بخاری
(Steam Power Plant)

نیروگاهی است که در آن از انرژی حرارتی سوخت‌های فسیلی گاز و مایع جهت تولید گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربین گاز برای تولید برق استفاده می‌شود.

نیروگاه گازی
(Gas Power Plant)

نیروگاهی است که در آن علاوه بر انرژی الکتریکی تولیدشده در توربین‌های گازی از حرارت موجود در گازهای خروجی از توربین‌های گازی جهت تولید بخار در یک دیگ بازیاب استفاده شده و بخار تولیدی در یک دستگاه توربوژنراتور بخاری، تولید انرژی برق می‌نماید.

نیروگاه چرخه ترکیبی
(Combined-Cycle Power Plant)

به نیروگاه‌هایی اطلاق می‌شود که از یک منبع سوخت، به‌طور هم‌زمان انرژی الکتریکی و حرارت تولید می‌کند.

نیروگاه تولید هم‌زمان برق و حرارت
(Combined Heat and Power Plant)

نیروگاه‌هایی که در حال حاضر در حال بهره‌برداری هستند و یا قبل از تصویب و ابلاغ این استاندارد، مجوز احداث دریافت نموده‌اند.

نیروگاه موجود
(Existing Plant)

نیروگاه‌هایی که مبادله موافقت‌نامه، انعقاد قرارداد ساخت و یا اقدام جهت اخذ مجوز احداث آن‌ها بعد از زمان اجرای این استاندارد، صورت پذیرد.

نیروگاه جدیدالاحداث
(New Plant)

جمع انرژی الکتریکی تولیدی مولدهای برق یک نیروگاه که در طی یک دوره زمانی معین (مثلاً یک سال) روی پایانه خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت اندازه‌گیری می‌شود.

تولید برق ناویژه
(Gross Electricity Generation)

انرژی الکتریکی تحویلی نیروگاه به شبکه برق سراسری در یک دوره معین و برحسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت محاسبه می‌شود.

تولید برق ویژه
(Net Electricity Generation)

عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای تولید انرژی برق ویژه نیروگاه‌ها در یک دوره معین و برحسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت محاسبه می‌شود.

مصرف داخلی
(Internal Consumption)

قدرت نامی، قدرت قابل تولید نیروگاه در شرایط مرجع و بار پایه که بر حسب مگاوات و یا کیلووات از طرف سازنده نیروگاه اعلام می‌شود. قدرت نامی کل نیروگاه، مجموع قدرت نامی کلیه واحدهای آن نیروگاه است.

قدرت نامی
(Nominal Power)

قدرت قابل تولید در بار پایه که در طول سال با توجه به شرایط محیطی (ارتفاع از سطح دریا، دمای محیط و رطوبت نسبی) متغیر است.

قدرت عملی
(Operational Power)

میانگین قدرت عملی نیروگاه در طی دوره پایش ماهانه.

قدرت عملی متوسط
(Mean Operational Power)

ساعات کارکرد نیروگاه	ساعاتی که نیروگاه در آن بازه زمانی، انرژی الکتریکی تولید کرده است.
(Service Hours)	
دوره پایش	بازه زمانی معادل یکسال شمسی که طی آن نیروگاه بر اساس معیارهای این استاندارد مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد.
(Monitoring Period)	
پایش ماهانه	بازه زمانی معادل یک ماه که مبنای محاسبات ماهانه مانند بازده خالص حرارتی ماهانه، قدرت عملی متوسط، ضریب بار و ... در این استاندارد است.
(Monthly Monitoring)	
ضریب بار	نسبت کل انرژی الکتریکی تولید شده در طی یک دوره به مقدار کل انرژی قابل تولید که در ساعت‌های کاری همان دوره، امکان تولید داشته است. (کل انرژی قابل تولید، از حاصل ضرب قدرت عملی متوسط نیروگاه در ساعات کارکرد آن در طی یک دوره به دست می‌آید).
(Load Factor)	
انرژی حرارتی سوخت	کل حرارت حاصل از احتراق سوخت در تجهیزات مانند توربین گاز، بویلر و مشعل‌های بویلر بازیافت حرارت، معرف انرژی حرارتی سوخت است.
(Fuel Heat Energy)	
ارزش حرارتی سوخت	مقدار انرژی حرارتی که از سوختن یک واحد سوخت حاصل می‌شود.
(Fuel Heating Value)	
ارزش حرارتی بالای سوخت	اگر ارزش حرارتی، با این فرض محاسبه شود که در انتهای فرآیند، آب تشکیل شده ضمن فرآیند احتراق به فرم مایع باقی بماند، ارزش حرارتی بالا محاسبه شده است.
(Higher Heating Value)	
ارزش حرارتی پایین سوخت	اگر در محصولات احتراق آب به صورت بخار باقی بماند، ارزش حرارتی پایین در فرآیند احتراق محاسبه می‌شود.
(Lower Heating Value)	
بازده خالص حرارتی	نسبت مجموع تولید انرژی برق ویژه و انرژی حرارتی مفید (صرفاً نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت) خروجی از نیروگاه به کل انرژی حرارتی سوخت ورودی به نیروگاه، بازده خالص حرارتی نامیده می‌شود.
(Net Thermal Efficiency)	
بازده ناخالص حرارتی	نسبت مجموع تولید انرژی برق ناویژه و انرژی حرارتی مفید (صرفاً نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت) خروجی از نیروگاه به کل انرژی حرارتی سوخت ورودی به نیروگاه، بازده ناخالص حرارتی نامیده می‌شود.
(Gross Thermal Efficiency)	
حرارت مفید خروجی	حرارتی است که برای گرمایش فرآیندها، گرمایش محیطی یا برای اهداف سرمایه‌ی تولید و در خارج از نیروگاه استفاده می‌شود.
(Output Useful Heat)	
بازتوانی	فرآیندی است که طی آن یک نیروگاه قدیمی با اصلاح، تغییر و به روز رسانی ساختار، به سطح بالاتری از ظرفیت و بازده حرارتی دست می‌یابد.
(Repowering)	

۳ شیوه تعیین بازده حرارتی

۱-۳ روش محاسبه بازده خالص حرارتی

۱-۱-۳ در این استاندارد از روش مستقیم انرژی ورودی - خروجی به منظور تعیین بازده نیروگاه‌ها استفاده می‌شود.

۲-۱-۳ طبق روش مستقیم ورودی-خروجی، بازده خالص حرارتی نیروگاه عبارت است از نسبت مجموع تولید انرژی برق ویژه خروجی از نیروگاه و انرژی حرارتی مفید خروجی (برای نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت)، به کل انرژی حرارتی سوخت ورودی به نیروگاه در طول یک دوره که بر اساس رابطه (۱) تعریف می‌شود.

$$\eta = \frac{(E_e \times 3600 + \sum E_T)}{E_f} \quad (1)$$

که در آن:

η : بازده خالص حرارتی نیروگاه،

E_e : کل تولید انرژی برق ویژه خروجی از نیروگاه (kWh)،

$\sum E_T$: کل انرژی حرارتی مفید خالص خروجی از نیروگاه (صرفاً تولید هم‌زمان برق و حرارت) (kJ) و

E_f : کل انرژی حرارتی سوخت ورودی (kJ) است.

۳-۱-۳ کل انرژی حرارتی مفید خالص خروجی از نیروگاه تولید هم‌زمان عبارت است از انرژی حرارتی مفید کلیه جریان‌های سیال حامل انرژی (بخار/آب داغ) خروجی از نیروگاه، منهای انرژی حرارتی کلیه جریان‌های سیال حامل انرژی (بخار/آب داغ) ورودی به آن که از رابطه (۲) محاسبه می‌شود.

$$\sum E_T = \sum (m_i h_i)_{out} - \sum (m_i h_i)_{in} \quad (2)$$

که در آن:

m_i : جرم سیال حامل انرژی (kg)

h_i : آنتالپی سیال حامل انرژی (kJ/kg) که در دما و فشار متوسط ماهانه سیال به دست می‌آید.

۴-۱-۳ انرژی حرارتی سوخت ورودی به نیروگاه (E_f) عبارت است از کل حرارت حاصل از احتراق سوخت بر پایه ارزش حرارتی پایین و از رابطه (۳) به دست می‌آید.

$$E_f = m_f \times LHV \quad (3)$$

که در آن،

m_f : میزان سوخت مصرفی و

LHV: ارزش حرارتی متوسط پایین سوخت در دوره پایش ماهانه است.

۳-۴-۱-۳ انرژی حاصل از احتراق سوخت گاز، به صورت حاصل ضرب حجم گاز مصرفی در ماه بر حسب استاندارد مترمکعب (SCM^1) در ارزش حرارتی آن بر حسب (kJ/SCM) به دست می‌آید. منظور از شرایط استاندارد، فشار یک اتمسفر و دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد است.


۳-۴-۱-۴ انرژی حاصل از احتراق سوخت مایع به صورت حاصل ضرب جرم سوخت مایع مصرفی در ماه بر حسب (kg) در ارزش حرارتی جرمی آن بر حسب (kJ/kg) به دست می‌آید.

۲-۳ تعیین مرزهای نیروگاه

۳-۲-۱ در روش مستقیم ورودی-خروجی، بدون نیاز به اطلاعات بازده اجزای واحدها، کل نیروگاه توسط یک مرز فرضی احاطه می‌شود. کل جریان‌های ورودی و خروجی انرژی، شامل انرژی الکتریکی، حرارتی و همچنین سوخت ورودی توسط این مرز مشخص می‌شود.

۳-۲-۲ مرزهای یک نیروگاه تولید هم‌زمان فقط باید فرآیند تولید هم‌زمان را پوشش دهد. اندازه‌گیری‌ها برای تعیین ورودی و خروجی نیروگاه باید در این مرزها واقع شود.

۳-۲-۳ یک نیروگاه، انرژی تولیدی، شامل برق و حرارت را به یک ناحیه مصرف‌کننده عرضه می‌کند. این ناحیه متعلق به نیروگاه نیست، اما انرژی‌های خروجی تولید شده توسط نیروگاه را مصرف می‌کند. این دو ناحیه لزوماً متعلق به دو ناحیه جغرافیایی متمایز نبوده، اما به طور کلی مطابق شکل (۱) قابل نمایش است.



شکل ۱. شماتیک کلی مرزهای نیروگاه

¹ Standard Cubic Meter

۳-۳ شیوه اندازه‌گیری داده‌های ورودی

۳-۳-۱ به منظور محاسبه بازده هر نیروگاه، با توجه به رابطه (۱) در بند ۳-۱-۲، اطلاعات جدول (۱) به عنوان داده‌های ورودی، مورد نیاز است.

جدول ۱. داده‌های عملیاتی مورد نیاز به منظور محاسبه بازده نیروگاه

واحد	پارامتر
(kWh)	جمع تولید انرژی برق ویژه نیروگاه (E_e)
(kJ)	جمع انرژی حرارتی مفید خالص تولیدی (E_T) (برای نیروگاه CHP)
(kJ)	کل انرژی حرارتی سوخت ورودی به نیروگاه (E_F)

۳-۳-۲ جمع تولید انرژی برق ویژه خروجی نیروگاه، (E_e)، اندازه‌گیری شده توسط کنتور برق تحویلی به شبکه برق سراسری، معیار محاسبات بازده خالص حرارتی در این استاندارد است.

۳-۳-۳ برای محاسبه انرژی حرارتی مفید خالص (E_T) خروجی از نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت، میزان جریان سیال حامل انرژی حرارتی (آب داغ/بخار) خروجی از نیروگاه و ورودی به آن، از اندازه‌گیرهای میزان جریان آب/بخار (کنتور) نصب شده در مسیر/مسیرهای خروجی و ورودی سیال به نیروگاه مشخص می‌شود. به منظور تعیین آنتالپی جریان سیال حامل انرژی، از مقادیر متوسط ماهانه دما و فشار سیال حامل انرژی ورودی و خروجی استفاده می‌شود. مقادیر حرارت مفید خالص خروجی نیروگاه که طبق بند ۳-۱-۳ محاسبه شده است، باید با مدارک فروش و دفاتر رسمی مالیاتی نیروگاه مطابقت داشته باشد.

۳-۳-۴ مبنای تعیین حجم سوخت گاز در بند ۳-۱-۴، کنتور شرکت ملی گاز ایران، در ورودی به نیروگاه از شبکه گاز سراسری است.

۳-۳-۵ به منظور تعیین ارزش حرارتی سوخت گاز در بند ۳-۱-۴، نیروگاه موظف به انجام نمونه‌گیری و آزمایش فصلی (چهار بار در سال) توسط آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد است.

۳-۳-۶ مبنای تعیین حجم سوخت مایع در بند ۳-۱-۴، کنتورهای داخلی یا شاخص‌های عمق‌سنجی مخازن سوخت نیروگاه است. با توجه به اینکه ارزش حرارتی سوخت مایع به صورت جرمی گزارش می‌شود، تعیین جرم سوخت ضروری است. به منظور تعیین جرم سوخت مایع، چگالی سوخت باید در دمای سوخت در محل نصب کنتور/مخازن سوخت، توسط مراجع ذیصلاح و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد، تعیین شود. ضروری است میزان سوخت مایع ماهانه، گزارش شده توسط کنتورهای نیروگاه، با گردش موجودی انبار و مقادیر ثبت شده در دفاتر رسمی مالیاتی نیروگاه مطابقت داشته باشد و مورد تأیید بازرس قرار گیرد.

۷-۳-۳ جهت تعیین ارزش حرارتی سوخت مایع در بند ۳-۱-۴، نیروگاه موظف به انجام یک نوبت نمونه‌گیری در هر فصل و انجام آزمایش توسط آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان ملی استاندارد در ماه‌هایی است که نیروگاه سوخت مایع مصرف می‌کند.

۸-۳-۳ ارائه گواهی کالیبراسیون دستگاه‌های اندازه‌گیر داخلی نیروگاه که در فرآیند ارزیابی این استاندارد استفاده می‌شوند، توسط مراجع ذیصلاح که به تأیید سازمان ملی استاندارد رسیده باشد، ضروری است.

۴-۳ محاسبه بازده خالص حرارتی سالانه

۱-۴-۳ مقدار متوسط بازده خالص حرارتی سالانه، مبنای ارزیابی نیروگاه در این استاندارد است. بازده خالص حرارتی سالانه از متوسط وزنی بازده خالص ماهانه کل نیروگاه طبق رابطه (۴) به دست می‌آید.

$$\eta_{ann} = \frac{\sum_{i=1}^{12} \eta_{c,i} \times (E_{e,i} \times 3600 + E_{T,i})}{\sum_{i=1}^{12} (E_{e,i} \times 3600 + E_{T,i})} \quad (4)$$

که در آن،

η_{ann} : بازده متوسط خالص حرارتی سالانه،

η_c : بازده خالص حرارتی تصحیح شده هر ماه از رابطه شماره (۵)،

E_e : تولید انرژی برق ویژه هر ماه،

E_T : انرژی حرارتی مفید خالص تولیدی هر ماه و

i : معرف هر ماه از سال است.

۲-۴-۳ مقدار بازده خالص حرارتی ماهانه هر نیروگاه، η_{mth} ، ابتدا از رابطه (۱) محاسبه و بر اساس رابطه (۵) تصحیح می‌شود. ضریب تصحیح، K ، برای هر یک از نیروگاه‌ها طبق پیوست الف به دست می‌آید.

$$\eta_c = \eta_{mth} \times K \quad (5)$$

تبصره: چنانچه نوع نیروگاه طی یک فرآیند بازتوانی از سیکل بخار به سیکل ترکیبی تغییر نماید، روش تعیین ضریب تصحیح بازده، K ، بر اساس سیکل جدید نیروگاه، از پیوست الف تعیین می‌شود.

۴ معیار بازده حرارتی

۱-۴ معیار سنجش

۱-۱-۴ طبق این استاندارد، تبعیت از هر دو شرط (۶) و (۷) برای همه نیروگاه‌های تحت دامنه این استاندارد الزامی است.

$$\eta_{ann} \geq \eta_{min} \quad (۶)$$

$$\frac{\eta_{ann}}{\eta_{CAT}} \geq A \quad (۷)$$

که در آن،

A: ضریب انحراف مجاز بازده طبق بند ۲-۴،

η_{min} : حداقل بازده قابل قبول برای هر نیروگاه طبق جدول بند ۳-۴ و

η_{CAT} : بازده مرجع (بازده خالص آزمون کارایی نیروگاه در زمان راه‌اندازی) طبق پیوست ب است.

نکته: بازده خالص حرارتی ماهانه و بازده خالص حرارتی ماهانه تصحیح شده تا دو رقم اعشار و بازده خالص حرارتی سالانه تا یک رقم اعشار به سمت بالا گرد می‌شوند.

۲-۴ ضریب انحراف مجاز بازده

۱-۲-۴ مقدار مجاز انحراف بازده خالص حرارتی سالانه نیروگاه (η_{ann}) از بازده مرجع نیروگاه (η_{CAT})، توسط ضریب انحراف مجاز (A) نمایش داده شده و برای هریک از انواع نیروگاه‌ها در جدول (۲) آمده است.

جدول ۲. ضریب انحراف مجاز برای نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی

نوع نیروگاه	ضریب انحراف مجاز (A)
بخار	۰/۹۱
گازی	۰/۹۵
سیکل ترکیبی	۰/۸۹
تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP)	۰/۸۹

تبصره: چنانچه نوع نیروگاه طی یک فرآیند بازتوانی از سیکل بخار به سیکل ترکیبی تغییر نماید، ضریب انحراف مجاز، بر اساس سیکل جدید نیروگاه از جدول ۲ تعیین می‌شود.

۳-۴ حداقل بازده قابل قبول

۱-۳-۴ حداقل بازده خالص حرارتی قابل قبول (η_{min}) برای نیروگاه‌های بخار، گازی، سیکل ترکیبی و هم‌چنین نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت موجود، بر اساس ارزش حرارتی پایین (LHV) بر حسب درصد در جدول (۳) آمده است.

جدول ۳. حداقل بازده خالص حرارتی قابل قبول برای نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی موجود

نوع نیروگاه	حداقل بازده (η_{min})
بخار	٪۳۲
گازی	٪۲۷
سیکل ترکیبی	٪۴۳
تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP)	٪۷۰

تبصره: چنانچه نوع نیروگاه طی یک فرآیند بازتوانی از سیکل بخار به سیکل ترکیبی تغییر نماید، حداقل بازده مجاز، بر اساس سیکل جدید نیروگاه، از جدول ۳ تعیین می‌شود.

۲-۳-۴ برای نیروگاه‌های جدیدالاحداث، حداقل بازده خالص قابل قبول در زمان اخذ مجوز بر اساس ارزش حرارتی پایین (LHV) در جدول (۴) آمده است. هم‌چنین در زمان راه‌اندازی، بازده به دست آمده از آزمون کارایی اولیه در شرایط گارانتی، باید با معیار جدول (۴) مطابقت داشته باشد.


جدول ۴. حداقل بازده ناخالص حرارتی قابل قبول برای نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی جدیدالاحداث

نوع نیروگاه	حداقل بازده	شرایط
بخار	٪۴۴	متوسط دمای سالانه در محل نیروگاه
گازی	٪۳۹	شرایط ISO
سیکل ترکیبی	٪۵۵	متوسط دمای سالانه در محل نیروگاه
تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP)	٪۸۰	متوسط دمای سالانه در محل نیروگاه

تبصره: در صورت صدور مجوز احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، حداکثر زمان مجاز راه‌اندازی واحدهای بخار، پس از نصب و راه‌اندازی واحدهای گازی، ۲۴ ماه است. در طی این مدت، حداقل بازده قابل قبول مطابق با بند ۱-۳-۴ برای نیروگاه‌های گازی و در صورت عدم نصب و راه‌اندازی واحدهای بخار پس از مدت زمان مقرر، مطابق با بند ۲-۳-۴ خواهد بود.

۵ نمودار گردش کار

نمودار گردش کار نحوه تعیین بازده و ارزیابی نیروگاه‌های حرارتی بر اساس شکل ۲ است.



شکل ۲. نمودار گردش کار ارزیابی و تعیین بازده نیروگاه‌های حرارتی سوخت فسیلی

پیوست الف

(الزامی)

شیوه تعیین ضریب تصحیح بازده

الف. ۱ شیوه تصحیح بازده نیروگاه‌های بخار

ضریب تصحیح بازده در رابطه (۵)، برای نیروگاه‌های بخار به صورت زیر محاسبه می‌شود؛

$$K = K_{T,ST}$$

که $K_{T,ST}$ در این رابطه، ضریب تصحیح بازده نیروگاه‌های بخار برحسب میانگین دمای ماهانه محیط بوده و برای نیروگاه‌های بخار با برج خنک‌کن تر و یک‌بار گذر (once through) از رابطه (پ.الف.۱) محاسبه می‌شود.

$$T_{mth} \leq T_{CAT} \rightarrow K_{T,ST} = 1$$

$$T_{mth} > T_{CAT} \rightarrow K_{T,ST} = 1 + \frac{(T_{mth} - T_{CAT}) \times 0.09}{\eta_{mth}} \quad \text{پ.الف.۱}$$

$K_{T,ST}$ برای نیروگاه‌های بخار با برج خنک‌کن خشک و ترکیبی و کندانسورهای هوایی (ACC) از رابطه (پ.الف.۲) به دست می‌آید.

$$T_{mth} \leq T_{CAT} \rightarrow K_{T,ST} = 1$$

$$T_{mth} > T_{CAT} \rightarrow K_{T,ST} = 1 + \frac{(T_{mth} - T_{CAT}) \times 0.17}{\eta_{mth}} \quad \text{پ.الف.۲}$$

که در این روابط،

T_{mth} : میانگین دمای ماهانه محیط،

η_{mth} : بازده خالص حرارتی ماهانه محاسبه شده نیروگاه طبق رابطه (۱) و

T_{CAT} : دمایی است که بازده آزمون کارایی اولیه نیروگاه بر اساس آن دما تصحیح، گارانتی و گزارش شده است.

الف. ۲ شیوه تصحیح بازده نیروگاه‌های گازی

ضریب تصحیح بازده در رابطه (۵)، برای نیروگاه‌های گازی به صورت زیر محاسبه می‌شود؛


$$K = \frac{1}{K_{T,GT} \times K_{LF,GT}}$$

در این رابطه، ضریب تصحیح دمایی بازده بر حسب میانگین دمای محیط بوده و مطابق با شکل (پ.الف.۱) و از رابطه (پ.الف.۳) محاسبه می‌شود.

$$K_{T,GT} = (-1.902 \times 10^{-5}) \times T_{mth}^2 - (1.179 \times 10^{-3}) \times T_{mth} + 1.022 \quad \text{پ.الف.۳}$$

که در این رابطه،

T_{mth} : میانگین دمای ماهانه محیط است.



شکل پ.الف.۱. ضریب تصحیح $K_{T,GT}$ برای نیروگاه های گازی

$K_{LF,GT}$ ، ضریب تصحیح بازده بر حسب ضریب بار نیروگاه بوده و مطابق با شکل (پ.الف.۲) و از رابطه (پ.الف.۴) محاسبه می شود.

$$L.F < 100 \rightarrow K_{LF,GT} = 0.2896 \ln(L.F) - 0.33$$

پ.الف.۴

$$L.F \geq 100 \rightarrow K_{LF,GT} = 1$$

که در این رابطه،

$L.F$: ضریب بار ماهانه کل نیروگاه گازی است.

ضریب بار ($L.F$)، به صورت نسبت کل تولید انرژی برق ویژه در طی یک دوره به مقدار کل انرژی که در ساعت های کاری همان دوره، امکان تولید داشته است، تعریف شده که برای هر واحد گازی از رابطه (پ.الف.۵) و برای کل نیروگاه گازی از رابطه (پ.الف.۶) محاسبه می شود.

$$L.F(\%) = \frac{E_{mth}}{P_{Site,RTG} \times Service\ Hours} \times 100$$

پ.الف.۵

که در این رابطه،

E_{mth} : میزان تولید انرژی برق ویژه در دوره پایش ماهانه،

$P_{Site,RTG}$: قدرت عملی متوسط نیروگاه در دوره پایش ماهانه و

Service Hours: ساعات کارکرد نیروگاه در دوره پایش ماهانه است.

نکته: میانگین قدرت عملی ماهانه نیروگاه و مقدار کارکرد ماهانه آن، باید از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به صورت ماهانه برای کل دوره پایش اخذ شود.

$$\text{پ.الف.۶} \quad L.F = \frac{\sum_{i=1}^N L.F_i \times E_{mth_i}}{\sum_{i=1}^N E_{mth_i}}$$


که در این رابطه،

$L.F$: ضریب بار ماهانه کل نیروگاه،

$L.F_i$: ضریب بار ماهانه واحد i ام نیروگاه (محاسبه شده از رابطه (پ.الف.۵))،

E_{mth_i} : میزان تولید انرژی برق ویژه ماهانه واحد i ام نیروگاه و

N : تعداد کل واحدهای نیروگاه است.



شکل پ.الف.۲. ضریب تصحیح $K_{LF,GT}$ برای نیروگاه‌های گازی

نکته: در نیروگاه‌های گازی، بازده ماهه‌ای که ضریب بار آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است، در محاسبه بازده سالانه در رابطه (۴) منظور نمی‌شود.

الف.۳ شیوه تصحیح بازده نیروگاه‌های سیکل ترکیبی

ضریب تصحیح بازده در رابطه (۵)، برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به صورت زیر محاسبه می‌شود؛

$$K = K_{T,CC}$$

که $K_{T,CC}$ در این رابطه، ضریب تصحیح دمایی بازده نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برحسب میانگین دمای ماهانه محیط بوده و از رابطه (پ.الف.۷) محاسبه می‌شود.

$$T_{mth} \leq T_{CAT} \rightarrow K_{T,CC} = 1$$

$$T_{mth} > T_{CAT} \rightarrow K_{T,CC} = \frac{E_{ST}}{E_{Tot}} \times K_{T,ST} + \frac{E_{GT}}{E_{Tot}} \times \frac{1}{K_{T,GT}} \quad \text{پ.الف.۷}$$

که در این رابطه،

E_{ST} : تولید انرژی برق ویژه ماهانه در بخش بخار (توربین‌های بخار) نیروگاه سیکل ترکیبی،

E_{GT} : تولید انرژی برق ویژه ماهانه در بخش گازی (توربین‌های گازی) نیروگاه سیکل ترکیبی،

E_{Tot} : کل تولید انرژی برق ویژه ماهانه در نیروگاه سیکل ترکیبی و

$K_{T,ST}$: ضریب تصحیح دمایی بخش بخار سیکل ترکیبی بوده و با توجه به نوع سیستم خنک‌کن، از رابطه (پ.الف.۱) یا (پ.الف.۲) تعیین می‌شود.

$K_{T,GT}$: ضریب تصحیح دمایی بخش گازی سیکل ترکیبی بوده و از رابطه (پ.الف.۸) محاسبه می‌شود.

$$K_{T,GT} = \frac{(K_{T,GT})_{T_{mth}}}{(K_{T,GT})_{T_{CAT}}} \quad \text{پ.الف.۸}$$

که در آن،

$(K_{T,GT})_{T_{mth}}$: از رابطه (پ.الف.۳) و بر اساس میانگین دمای ماهانه محیط محاسبه می‌شود.

$(K_{T,GT})_{T_{CAT}}$: از رابطه (پ.الف.۳) و بر اساس دمایی که بازده آزمون کارایی اولیه نیروگاه سیکل ترکیبی بر اساس آن دما تصحیح، گارانتی و گزارش شده است، محاسبه می‌شود.

الف.۴ شیوه تصحیح بازده نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP)

ضریب تصحیح بازده در رابطه (۵)، برای نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP) به صورت زیر محاسبه می‌شود؛

$$K = K_{T,CHP}$$

که $K_{T,CHP}$ در این رابطه، ضریب تصحیح بازده نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP) برحسب میانگین دمای ماهانه محیط بوده و از رابطه (پ.الف.۹) محاسبه می‌شود.

$$T_{mth} \leq T_{CAT} \rightarrow K_{T,CHP} = 1$$

$$T_{mth} > T_{CAT} \rightarrow K_{T,CHP} = \frac{E_T}{E_e + E_T} + \frac{E_e}{E_e + E_T} \times \frac{1}{K_{T,GT}} \quad \text{پ.الف.۹}$$

که در این رابطه،

E_e : تولید انرژی برق ویژه ماهانه نیروگاه،

E_T : انرژی حرارتی مفید خالص تولیدی ماهانه نیروگاه و

$K_{T,GT}$ ، ضریب تصحیح دمایی بخش گازی نیروگاه تولید هم‌زمان بوده و از رابطه (پ.الف.۱۰) محاسبه می‌شود.

$$K_{T,GT} = \frac{(K_{T,GT})_{T_{mth}}}{(K_{T,GT})_{T_{CAT}}} \quad \text{پ.الف.۱۰}$$

که در آن،

$(K_{T,GT})_{T_{mth}}$: از رابطه (پ.الف.۳) و بر اساس میانگین دمای ماهانه محیط محاسبه می‌شود.

$(K_{T,GT})_{T_{CAT}}$: از رابطه (پ.الف.۳) و بر اساس دمایی که بازده آزمون کارایی اولیه نیروگاه تولید هم‌زمان بر اساس آن دما تصحیح، گارانتی و گزارش شده است، محاسبه می‌شود.

نکته: ضرایب تصحیح بازده برای همه انواع نیروگاه‌ها تا سه رقم اعشار به سمت بالا گرد می‌شوند.

پیوست ب

(الزامی)

شیوه تعیین بازده مرجع

ب. ۱. تعریف بازده مرجع

منظور از بازده مرجع نیروگاه (η_{CAT^1}) در رابطه (۷)، بازده خالص حرارتی آزمون کارایی اولیه با سوخت گاز در زمان راهاندازی نیروگاه بوده که به شرایط مرجع تصحیح شده و در مدارک سازنده نیروگاه موجود است. هر نیروگاه موظف به ارائه مستندات مربوط به آزمون کارایی اولیه نیروگاه است.

ب. ۲. شرایط مرجع

شرایط مرجع برای نیروگاه‌های گازی، شرایط ایزو (دمای ۱۵ درجه) و برای نیروگاه‌های بخار، سیکل ترکیبی و تولید هم‌زمان برق و حرارت (CHP)، دمایی است که بازده آزمون کارایی اولیه بر اساس آن دما تصحیح، گارانتی و گزارش شده است.

ب. ۳. حالات خاص

ب. ۳-۱. در صورتی که داده‌های آزمون کارایی اولیه در زمان راهاندازی نیروگاه در دسترس نباشد، بازده طراحی (η_{Dsgn^2})، به عنوان بازده مرجع نیروگاه استفاده می‌شود.

ب. ۳-۲. در صورتی که بازده نیروگاه در زمان راهاندازی و آزمون کارایی اولیه (η_{CAT})، به صورت ناخالص گزارش شده و مصارف داخلی نیروگاه در گزارش‌های زمان راهاندازی و آزمون کارایی اولیه موجود باشد، باید مقدار مصارف داخلی از تولید انرژی برق ناویژه نیروگاه در آزمون کارایی اولیه کسر و بازده خالص محاسبه شده مبنای ارزیابی در رابطه (۷) قرار گیرد.

ب. ۳-۳. در صورتی که بازده نیروگاه در زمان راهاندازی و آزمون کارایی اولیه (η_{CAT})، به صورت ناخالص گزارش شده است و مصارف داخلی نیروگاه در گزارش‌های زمان راهاندازی و آزمون کارایی اولیه موجود نباشد، باید کم‌ترین مقدار مصارف داخلی نیروگاه (بهترین عملکرد نیروگاه از لحاظ میزان مصارف داخلی)، از زمان بهره‌برداری تاکنون از آمار تفصیلی صنعت برق که سالانه چاپ می‌شود، معیار میزان مصارف داخلی در آزمون کارایی اولیه در زمان راهاندازی قرار گرفته و با کسر این مقدار از تولید انرژی برق ناویژه نیروگاه در زمان آزمون کارایی اولیه، بازده خالص حرارتی محاسبه و مبنای ارزیابی در رابطه (۷) قرار گیرد.

ب. ۳-۴. برای نیروگاه‌هایی که از واحدها با فناوری‌های مختلف تشکیل شده‌اند، بازده حرارتی مرجع کل نیروگاه

¹ Commissioning Acceptance Test (CAT)

² Design

در زمان راهاندازی و آزمون کارایی اولیه به صورت میانگین وزنی کلیه واحدها و از رابطه (پ.ب.۱) محاسبه می شود.

$$\eta_{CAT} = \frac{\sum_{i=1}^N \eta_{CAT,i} \times (E_{e,i} \times 3600 + E_{T,i})}{\sum_{i=1}^N (E_{e,i} \times 3600 + E_{T,i})} \quad (\text{پ.ب.۱})$$

که در این رابطه،

η_{CAT} : بازده مرجع کل نیروگاه در زمان راهاندازی و آزمون کارایی اولیه،

$\eta_{CAT,i}$: بازده مرجع واحد i ام نیروگاه در زمان راهاندازی و آزمون کارایی اولیه،

$E_{e,i}$: میزان تولید انرژی ویژه برق واحد i ام نیروگاه در دوره پایش،

$E_{T,i}$: میزان انرژی حرارتی مفید تولیدی واحد i ام نیروگاه (نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت) در دوره پایش و

N : تعداد کل واحدهای نیروگاه است.

نکته: بازده مرجع تا یک رقم اعشار به سمت بالا گرد می شود.

ب. ۳-۵. منظور از بازده مرجع (η_{CAT}) برای نیروگاه ها و واحدهای تجدید ساختار یافته (مانند نیروگاه های

بازتوانی شده)، مقدار بازده به دست آمده در آزمون کارایی پس از تغییر ساختار و راهاندازی مجدد نیروگاه است.

پیوست ج

(الزامی)

فرم پایش عملکرد نیروگاه‌های حرارتی

ج.۱. مشخصات کلی نیروگاه		
نام نیروگاه، آدرس و تلفن:		سال نصب/سال راه‌اندازی:
نوع فناوری:		تعداد واحدها:
☐ گاز ☐ بخار ☐ ترکیبی ☐ CHP		
نام مدیر نیروگاه:	نام مدیر انرژی:	نام مدیر بهره‌برداری/تولید:
تلفن تماس:	تلفن تماس:	تلفن تماس:
نوع سیستم خنک‌کننده:		
☐ یک‌بار گذر (سیکل باز) ☐ برج تر ☐ برج خشک ☐ ترکیبی (تر و خشک) ☐ ACC ☐		

ج.۲. مشخصات دمایی سایت (°C)*							
ماه	دمای متوسط	ماه	دمای متوسط	ماه	دمای متوسط	ماه	دمای متوسط
فروردین		تیر		مهر		دی	
اردیبهشت		مرداد		آبان		بهمن	
خرداد		شهریور		آذر		اسفند	
* مبنای دمای متوسط ماهانه، داده‌های رسمی نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی به محل نیروگاه است.							

ج.۳. اطلاعات سوخت مصرفی نیروگاه															
اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	مرجع	واحد	کمیت	سوخت ورودی
												بند ۳-۳-۴	1000 SCM	مصرف گاز طبیعی	
												بند ۳-۳-۵	kJ/SCM	ارزش حرارتی گاز طبیعی (LHV)	
												بند ۳-۳-۶	m³	مصرف گازوئیل	
												بند ۳-۳-۷	kJ/kg	ارزش حرارتی گازوئیل (LHV)	
												بند ۳-۳-۸	kg/ m³	چگالی گازوئیل	
												بند ۳-۳-۹	m³	مصرف مازوت	
												بند ۳-۳-۱۰	kJ/kg	ارزش حرارتی مازوت (LHV)	
												بند ۳-۳-۱۱	kg/ m³	چگالی مازوت	

ج.۴. اطلاعات طراحی و بهره‌برداری واحد شماره														
کمیت	واحد	مرجع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
تولید انرژی برق ویژه	MWh	بند ۳-۳-۲												
	MWh	*												
	MWh	*												
	h	بند الف.۲												
	MW	بند الف.۲												
	%	بند الف.۲												
دبی (بخار/آب داغ)	ton	بند ۳-۳-۳												
	bar	بند ۳-۳-۳												
	°C	بند ۳-۳-۳												
* تولید انرژی برق ناویژه خروجی از ژنراتور و انرژی الکتریکی مصارف داخلی نیروگاه از کنتورهایی که به ترتیب در مسیرهای خروجی از ژنراتور و انشعاب مصارف داخلی نیروگاه قرار گرفته‌اند، قرائت شود.														
سیکل ترمودینامیکی:														
بازده طراحی:														
قدرت نامی:														
دمای طراحی:														
بازده آزمون کارایی اولیه:														
بازده مرجع (طبق پیوست ب):														

ج.۵. گزارش محاسبات بازده ماهانه																
محاسبات بازده	کمیت	واحد	مرجع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	
	انرژی سوخت ورودی	kJ	بند ۳-۱-۴													
	تولید انرژی برق ویژه کل نیروگاه	MWh	بند ۳-۳-۲													
	انرژی خالص حرارتی مفید خروجی	kJ	بند ۳-۱-۳													
	بازده خالص حرارتی	%	بند ۳-۱-۲													
	بازده ناخالص حرارتی	%	*													
	ضریب بازده	ضریب تصحیح نیروگاه بخار	-	بند الف.۱												
		ضریب بار کل (صرفاً نیروگاه گازی)	%	بند الف.۲												
		ضریب تصحیح نیروگاه گاز	-	بند الف.۲												
		ضریب تصحیح نیروگاه سیکل ترکیبی	-	بند الف.۳												
ضریب تصحیح نیروگاه تولید هم‌زمان		-	بند الف.۴													
بازده خالص حرارتی تصحیح شده		%	بند ۳-۴-۲													

* بازده ناخالص حرارتی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\eta_G = \frac{(E_G \times 3600 + \sum E_T)}{E_f}$$

η_G : بازده ناخالص حرارتی نیروگاه

E_G : کل تولید انرژی برق ناویژه خروجی از نیروگاه (kWh)

$\sum E_T$: کل انرژی حرارتی مفید خروجی از نیروگاه (صرفاً نیروگاه تولید هم‌زمان برق و حرارت) (kJ)

E_f : کل انرژی حرارتی سوخت ورودی (kJ)

ج.۶. گزارش محاسبات بازده سالیانه و معیار سنجش													
بازده حرارتی خالص سالانه (طبق بند ۳-۴-۱): ضریب انحراف بازده سالانه از بازده مرجع (طبق بند ۴-۱-۱): تطبیق با معیارها: بند ۲-۴: بلی ☐ خیر ☐ بند ۳-۴: بلی ☐ خیر ☐													

پیوست د

(آگاهی‌دهنده)

رویه پایش عملکرد نیروگاه‌های حرارتی

به طور کلی رویه پایش عملکرد نیروگاه‌های حرارتی در قالب گام‌های زیر قابل بیان است.

گام نخست: تکمیل فرم رویه پایش عملکرد (پیوست ج)

اطلاعات مورد نیاز در این فرم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

- ۱- اطلاعات دریافتی از نیروگاه‌های حرارتی شامل مشخصات کلی نیروگاه، اطلاعات سوخت مصرفی، تولید برق، تولید حرارت (صرفاً نیروگاه‌های CHP) و همچنین بازده مرجع نیروگاه (مصوب کمیته ارزیابی بازده سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق)
- ۲- اطلاعات دریافتی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران شامل آمار تولید انرژی برق ویژه ماهانه و قدرت عملی متوسط ماهانه به منظور محاسبه ضریب بار ماهانه (صرفاً نیروگاه‌های گازی)

گام دوم: انجام محاسبات بازده طبق دستورالعمل استاندارد

بر اساس اطلاعات دریافتی از گام نخست، محاسبات بازده خالص حرارتی برای دوره پایش نیروگاه، توسط بازرس انجام می‌شود. این محاسبات شامل موارد زیر می‌شود:

- ۱- انرژی سوخت ورودی نیروگاه
- ۲- تولید انرژی برق ویژه کل نیروگاه (تجمع آمار تولید واحدهای نیروگاه)
- ۳- انرژی حرارتی خالص مفید خروجی نیروگاه (صرفاً نیروگاه‌های CHP)
- ۴- بازده خالص و ناخالص حرارتی به تفکیک ماه
- ۵- ضریب بار کلی نیروگاه به تفکیک ماه (صرفاً نیروگاه‌های گازی)
- ۶- ضرایب تصحیح بازده بر اساس نوع نیروگاه
- ۷- تصحیح بازده ماهانه
- ۸- بازده خالص حرارتی سالانه

گام سوم: ارزیابی بازده نیروگاه طبق معیارها

پس از محاسبه بازده خالص حرارتی سالانه از گام دوم، بر اساس معیارهای ارائه شده در استاندارد، هر نیروگاه ارزیابی و تطابق و یا عدم تطابق آن با معیارهای استاندارد ۱۳۳۷۵ گزارش می‌شود.

در ادامه، رویه پایش عملکرد نیروگاه‌های حرارتی بر اساس این استاندارد، در قالب سه مثال تشریح شده است. بدین منظور اطلاعات سه نمونه نیروگاه بخار، گازی و سیکل ترکیبی استخراج و نحوه محاسبه بازده خالص حرارتی و شیوه ارزیابی بر اساس معیارها، ارائه شده است. کلیه محاسبات بر اساس روابط و دستورالعمل مندرج در متن استاندارد انجام شده است.

۱.۵ نیروگاه بخار

د. ۱.۱ داده‌های ورودی

یک نیروگاه بخار با قدرت نامی 1000 MW متشکل از دو واحد 200 MW و دو واحد 300 MW مفروض است. نوع سیستم خنک‌کننده، برج خنک‌کن خشک و دمای طراحی نیروگاه 30 درجه سانتی‌گراد است. اطلاعات دمایی، تولید و مصارف انرژی الکتریکی، سوخت ورودی ماهانه و ارزش حرارتی در جداول (پ.د.۱) تا (پ.د.۴) آمده است.

جدول پ.د.۱. اطلاعات دمایی نیروگاه

ماه	دمای متوسط ($^{\circ}\text{C}$)	ماه	دمای متوسط ($^{\circ}\text{C}$)	ماه	دمای متوسط ($^{\circ}\text{C}$)	ماه	دمای متوسط ($^{\circ}\text{C}$)
فروردین	۱۱/۵	تیر	۳۳/۰	مهر	۱۷/۱	دی	۴/۰
اردیبهشت	۲۰/۰	مرداد	۲۵/۱	آبان	۹/۶	بهمن	۶/۹
خرداد	۲۳/۷	شهریور	۲۱/۶	آذر	۵/۰	اسفند	۱۱/۱

جدول پ.د.۲. اطلاعات تولید و مصارف انرژی الکتریکی کل نیروگاه

ماه	تولید ویژه دو واحد 200 MW (MWh)	تولید ویژه دو واحد 300 MW (MWh)	تولید ویژه کل (MWh)	مصرف داخلی کل (MWh)	تولید ناویژه کل (MWh)
فروردین	۱۶۹,۸۰۵	۳۳۹,۶۱۰	۵۰۹,۴۱۵	۳۶,۶۹۳	۵۴۶,۱۰۸
اردیبهشت	۲۱۰,۹۶۸	۴۲۱,۹۳۶	۶۳۲,۹۰۴	۴۳,۶۴۷	۶۷۶,۵۵۱
خرداد	۲۰۵,۴۸۵	۴۱۰,۹۶۹	۶۱۶,۴۵۴	۴۳,۷۹۳	۶۶۰,۲۴۷
تیر	۲۱۷,۵۱۷	۴۳۵,۰۳۳	۶۵۲,۵۵۰	۴۶,۶۱۲	۶۹۹,۱۶۲
مرداد	۲۱۸,۹۱۶	۴۳۷,۸۳۳	۶۵۶,۷۴۹	۴۶,۱۶۵	۷۰۲,۹۱۴
شهریور	۱۹۸,۸۳۸	۳۹۷,۶۷۷	۵۹۶,۵۱۵	۴۳,۵۲۹	۶۴۰,۰۴۴
مهر	۱۰۹,۰۱۹	۲۱۸,۰۳۸	۳۲۷,۰۵۷	۲۵,۴۸۵	۳۵۲,۵۴۲
آبان	۹۹,۷۷۶	۱۹۹,۵۵۳	۲۹۹,۳۲۹	۲۲,۳۲۴	۳۲۱,۶۵۳
آذر	۸۲,۱۷۶	۱۶۴,۳۵۱	۲۴۶,۵۲۷	۱۹,۶۳۰	۲۶۶,۱۵۷
دی	۱۶۷,۵۰۶	۳۳۵,۰۱۳	۵۰۲,۵۱۹	۳۷,۹۱۰	۵۴۰,۴۲۹
بهمن	۱۸۲,۷۹۷	۳۶۵,۵۹۴	۵۴۸,۳۹۱	۴۰,۳۸۴	۵۸۸,۷۷۵
اسفند	۱۶۹,۸۹۸	۳۳۹,۷۹۵	۵۰۹,۶۹۳	۳۷,۴۰۷	۵۴۷,۱۰۰

جدول پ.د.۳. اطلاعات سوخت ورودی نیروگاه

ماه	سوخت مایع (m^3)	سوخت گاز (Nm^3)	ماه	سوخت مایع (m^3)	سوخت گاز (Nm^3)
فروردین	۲۳,۴۲۲	۱۳۷,۹۹۸,۲۸۹	مهر	۴۷,۶۸۷	۴۹,۸۰۵,۲۸۸
اردیبهشت	۸۸,۱۸۹	۹۷,۱۱۶,۳۳۱	آبان	۵۱,۷۸۵	۳۳,۹۱۹,۹۲۵
خرداد	۷۴,۷۰۶	۱۱۱,۴۴۷,۵۳۱	آذر	۷۴,۲۳۸	۱,۸۴۸,۸۰۸
تیر	۱۳۷,۹۱۸	۴۷,۳۸۶,۳۶۵	دی	۱۱۳,۲۰۸	۲۸,۱۰۷,۸۴۶
مرداد	۴۵,۶۱۳	۱۵۹,۳۳۴,۰۳۲	بهمن	۱۲۹,۳۰۷	۲۱,۵۹۱,۹۰۸
شهریور	۱۰۷,۰۵۸	۶۵,۶۱۲,۵۴۷	اسفند	۶۷,۹۸۲	۸۳,۰۷۶,۱۶۲

جدول پ.د.۴. ارزش حرارتی سوخت ورودی نیروگاه

فصل	ارزش حرارتی سوخت مایع (kJ/ Lit)	ارزش حرارتی سوخت گاز (kJ/Nm ³)
بهار	۳۰,۸۰۰	۳۷,۵۵۰
تابستان	۳۰,۹۰۰	۳۷,۴۰۰
پاییز	۳۰,۶۰۰	۳۷,۶۰۰
زمستان	۳۰,۷۰۰	۳۷,۴۸۰

د. ۲.۱ محاسبه بازده خالص حرارتی ماهانه (η_{mth})

بازده خالص حرارتی ماهانه از جایگذاری مقادیر تولید انرژی برق ویژه (E_e) و انرژی سوخت ورودی (E_f) در رابطه (۱) بند ۳-۱ به دست می‌آید. به عنوان مثال در ادامه انرژی سوخت ورودی تیرماه نیروگاه محاسبه شده است. اطلاعات سوخت، شامل میزان سوخت و ارزش حرارتی از جداول (پ.د.۳) و (پ.د.۴) استخراج می‌شود.

$$E_f = m_f \times LHV = 47,386,365 \times 37,400 + 137,918 \times 30,900,000 = 6,033,916,251,000 \text{ kJ}$$

همچنین، بازده خالص حرارتی تیرماه نیروگاه از رابطه (۱) به شرح زیر است.

$$\eta_{mth} = \frac{(E_e \times 3600 + \sum E_T)}{E_f} = \frac{652,550,000 \times 3600}{6,033,916,251,000} = 38,93 \%$$

به روش مشابه، محاسبات انرژی سوخت ورودی و بازده خالص حرارتی برای سایر ماه‌ها در جدول (پ.د.۵) آمده است.

د. ۳.۱ تصحیح بازده خالص حرارتی ماهانه (η_c)

با توجه به اینکه دمای متوسط هوا در تیرماه از دمای طراحی نیروگاه بیش‌تر است، بر اساس نوع سیستم خنک‌کننده، از رابطه (پ.الف.۲) ضریب تصحیح دما، $K_{T,ST}$ ، برای این ماه به دست می‌آید.

$$K_{T,ST} = 1 + \frac{(T_{mth} - T_{CAT}) \times 0.17}{\eta_{mth}} = 1 + (33 - 30) \times 0.17 / 38,9 = 1,013$$

از رابطه (۵) بازده تصحیح شده نیروگاه برای ماه تیر محاسبه می‌شود. برای سایر ماه‌ها $K_{T,ST} = 1$ و لذا بازده خالص ماهانه با بازده خالص تصحیح شده برابر است ($\eta_c = \eta_{mth}$).

$$\eta_c = \eta_{mth} \times K = 38,93 \times 1,013 = 39,44 \%$$

د. ۴.۱ محاسبه بازده خالص حرارتی سالانه

بازده خالص حرارتی سالانه (η_{ann}) از متوسط وزنی بازده خالص ماهانه (η_{mth}) کل نیروگاه طبق رابطه (۴) از بند ۳-۴-۱ به دست می‌آید.

$$\eta_{ann} = \frac{\sum_{i=1}^{12} \eta_{c,i} \times (E_{e,i} \times 3600)}{\sum_{i=1}^{12} (E_{e,i} \times 3600)} = \frac{31,07 \times (50,945,000 \times 3600) + \dots + 35,28 \times (50,9693,000 \times 3600)}{6,098,103,000 \times 3600} = 36,3 \%$$

جدول پ.د.۵. محاسبات بازده خالص حرارتی

ماه	انرژی سوخت ورودی (kJ)	بازده خالص ماهانه - η_{mth} (%)	بازده خالص تصحیح شده - η_c (%)
فروردین	۵,۹۰۳,۲۳۳,۳۵۱,۹۵۰	۳۱,۰۷	۳۱,۰۷
اردیبهشت	۶,۳۶۲,۹۳۹,۴۲۹,۰۵۰	۳۵,۸۱	۳۵,۸۱
خرداد	۶,۴۸۵,۷۹۹,۵۸۹,۰۵۰	۳۴,۲۲	۳۴,۲۲
تیر	۶,۰۳۳,۹۱۶,۲۵۱,۰۰۰	۳۸,۹۳	۳۹,۴۴
مرداد	۷,۳۶۸,۵۳۴,۴۹۶,۸۰۰	۳۲,۰۹	۳۲,۰۹
شهریور	۵,۷۶۲,۰۰۱,۴۵۷,۸۰۰	۳۷,۲۷	۳۷,۲۷
مهر	۳,۳۳۱,۹۰۱,۰۲۸,۸۰۰	۳۵,۳۴	۳۵,۳۴
آبان	۲,۸۶۰,۰۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۶۸	۳۷,۶۸
آذر	۲,۳۴۱,۱۹۷,۹۸۰,۸۰۰	۳۷,۹۱	۳۷,۹۱
دی	۴,۵۲۸,۹۶۷,۶۶۸,۰۸۰	۳۹,۹۴	۳۹,۹۴
بهمن	۴,۷۷۸,۹۸۹,۶۱۱,۸۴۰	۴۱,۳۱	۴۱,۳۱
اسفند	۵,۲۰۰,۷۴۱,۹۵۱,۷۶۰	۳۵,۲۸	۳۵,۲۸

د. ۱. ۵ محاسبه بازده مرجع (η_{CAT})

با توجه به تفاوت واحدهای نیروگاه، بازده مرجع (η_{CAT})، از رابطه (پ.ب.۱) محاسبه می‌شود. بازده خالص آزمون کارایی دو واحد 300 MW این نیروگاه 39.1% و دو واحد 200 MW ، 38.2% است. مجموع انرژی برق ویژه تولیدی واحدهای 300 MW برابر با $4,065,402\text{ MWh}$ و مجموع انرژی برق ویژه تولیدی دو واحد 200 MW برابر با $2,021,701\text{ MWh}$ است. با جایگذاری بازده آزمون کارایی و انرژی برق ویژه تولیدی واحدها در رابطه (پ.ب.۱)، بازده مرجع محاسبه می‌شود.

$$\eta_{CAT} = \frac{\sum_{i=1}^N \eta_{CAT,i} \times (E_{e,i} \times 3600 + E_{T,i})}{\sum_{i=1}^N (E_{e,i} \times 3600 + E_{T,i})} = \frac{39/1 \times (4,065,402,000 \times 3600) + 38/2 \times (2,021,701,000 \times 3600)}{(6,098,103,000 \times 3600)} = 38.8\%$$

د. ۱. ۶ ارزیابی بازده نیروگاه طبق معیار بند ۴

با توجه به نوع نیروگاه، حداقل بازده سالانه قابل قبول، (η_{ann})، برای نیروگاه بخار 32% و حداکثر میزان انحراف مجاز بازده سالانه، A، از بازده مرجع، η_{CAT} ، 0.91 است.

$$\eta_{ann} = 36.3 > 32$$

$$\frac{\eta_{ann}}{\eta_{CAT}} = 36.3 / 38.8 = 0.94 > 0.91$$

بنابراین نیروگاه مفروض با معیارهای استاندارد انطباق دارد.

۲.۵ نیروگاه گازی

د. ۱.۲ داده‌های ورودی

یک نیروگاه گازی با قدرت نامی ۱۵۸ MW متشکل از دو واحد ۷۹ MW مفروض است. اطلاعات دمایی، تولید و مصارف انرژی الکتریکی، سوخت ورودی ماهانه و ارزش حرارتی فصلی در جداول (پ.د.۶) تا (پ.د.۹) آمده است.

جدول پ.د.۶. اطلاعات دمایی نیروگاه

ماه	دمای متوسط (°C)	ماه	دمای متوسط (°C)	ماه	دمای متوسط (°C)	ماه	دمای متوسط (°C)
فروردین	۱۵/۰	تیر	۲۷/۰	مهر	۱۴/۰	دی	۰/۰
اردیبهشت	۲۰/۰	مرداد	۲۵/۰	آبان	۸/۰	بهمن	۱/۰
خرداد	۲۵/۰	شهریور	۲۱/۰	آذر	۳/۰	اسفند	۸/۰

جدول پ.د.۷. اطلاعات تولید و مصارف انرژی الکتریکی نیروگاه

ماه	تولید ویژه (MWh)	مصرف داخلی (MWh)	تولید ناویژه (MWh)
فروردین	۳۱,۲۸۰	۷۱	۳۱,۳۵۱
اردیبهشت	۴۰,۱۱۷	۸۱	۴۰,۱۹۸
خرداد	۳۸,۴۹۴	۸۱	۳۸,۵۷۵
تیر	۷۶,۸۱۵	۱۶۲	۷۶,۹۷۷
مرداد	۷۸,۰۹۴	۱۶۳	۷۸,۲۵۷
شهریور	۷۴,۱۲۴	۱۵۲	۷۴,۲۷۶
مهر	۵۴,۷۸۶	۱۱۵	۵۴,۹۰۱
آبان	۶۸,۷۲۱	۱۳۷	۶۸,۸۵۸
آذر	۸۳,۷۶۹	۲۳۷	۸۴,۰۰۶
دی	۵۲,۱۳۷	۳۲۹	۵۲,۴۶۶
بهمن	۳۱,۱۰۳	۲۶۸	۳۱,۳۷۱
اسفند	۵۲,۳۶۷	۱۰۲	۵۲,۴۶۹

جدول پ.د.۸. اطلاعات سوخت ورودی نیروگاه

ماه	سوخت مایع (m ³)	سوخت گاز (Nm ³)	ماه	سوخت مایع (m ³)	سوخت گاز (Nm ³)
فروردین	۰	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	مهر	۱۰۶	۲۳,۷۶۹,۰۰۰
اردیبهشت	۰	۱۷,۳۶۵,۰۰۰	آبان	۳۴	۲۹,۷۵۲,۰۰۰
خرداد	۰	۱۶,۷۶۵,۰۰۰	آذر	۴,۰۰۳	۳۱,۴۸۰,۰۰۰
تیر	۰	۳۲,۶۳۶,۰۰۰	دی	۱۴,۶۵۰	۷,۱۳۸,۰۰۰
مرداد	۰	۳۳,۹۵۵,۰۰۰	بهمن	۹,۳۶۷	۳,۷۴۹,۰۰۰
شهریور	۰	۳۲,۲۱۲,۰۰۰	اسفند	۵۲	۲۲,۶۵۵,۰۰۰

جدول پ.د.۹. ارزش حرارتی سوخت ورودی نیروگاه

فصل	ارزش حرارتی سوخت مایع (kJ/Lit)	ارزش حرارتی سوخت گاز (kJ/Nm ³)
بهار	-	۳۳,۲۵۰
تابستان	-	۳۴,۱۰۰
پاییز	۳۵,۹۵۰	۳۴,۵۰۰
زمستان	۳۶,۴۰۰	۳۳,۹۰۰

د. ۲.۲ محاسبه بازده خالص حرارتی ماهانه (η_{mth})

بازده خالص حرارتی ماهانه از جایگذاری مقادیر تولید انرژی برق ویژه (E_e) و انرژی سوخت ورودی (E_f) در رابطه (۱) بند ۳-۱-۲ به دست می‌آید. به عنوان مثال در ادامه انرژی سوخت ورودی خردادماه محاسبه شده است.

$$E_f = m_f \times LHV = ۱۶.۷۶۵.۰۰۰ \times ۳۳.۲۵۰ = ۵۵۷.۴۳۶.۲۵۰.۰۰۰ \text{ kJ}$$

همچنین، بازده خالص حرارتی خردادماه از رابطه (۱) به شرح زیر است.

$$\eta_{mth} = \frac{(E_e \times 3600 + \sum E_T)}{E_f} = \frac{۲۸.۴۹۴.۰۰۰ \times ۳۶۰۰}{۵۵۷.۴۳۶.۲۵۰.۰۰۰} = ۲۴.۸۶\%$$

به روش مشابه، محاسبات انرژی سوخت ورودی و بازده خالص حرارتی برای سایر ماه‌ها در جدول (پ.د.۱۱) آمده است.

د. ۳.۲ تصحیح بازده خالص حرارتی ماهانه (η_c)

ضریب تصحیح بازده، K ، در رابطه (۵)، برای نیروگاه‌های گازی به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$K = \frac{1}{K_{T,GT} \times K_{LF,GT}}$$

ضریب تصحیح دمایی بازده ($K_{T,GT}$)، با توجه به میانگین دمای محیط، از رابطه (پ.الف.۳) محاسبه می‌شود. به عنوان نمونه ($K_{T,GT}$) برای خردادماه بر اساس این رابطه ۰/۹۸۱ به دست می‌آید.

همچنین، ($K_{LF,GT}$) ضریب تصحیح بازده بر اساس ضریب بار (L, F) نیروگاه بوده و از رابطه (پ.الف.۴) محاسبه می‌شود. برای این منظور، تعیین ضریب بار (L, F) از رابطه (پ.الف.۵) و (پ.الف.۶) برای هر ماه الزامی است. ضریب بار هر ماه بر اساس قدرت عملی متوسط ماهانه، تولید انرژی برق ویژه ماهانه و ساعت کارکرد نیروگاه در همان دوره محاسبه می‌شود. در جدول (پ.د.۱۰) ضریب بار (L, F) و ضریب تصحیح بار ($K_{LF,GT}$) برای نیروگاه مفروض محاسبه شده است.

به عنوان نمونه، ضریب تصحیح بازده برای خردادماه به شیوه زیر محاسبه می‌شود.

$$K = \frac{1}{K_{T,GT} \times K_{LF,GT}} = ۱ / (۰/۹۸۱ \times ۰/۸۸۲) = ۱/۱۵۶$$

جدول پ.د.۱۰. ضریب بار (L, F) و ضریب تصحیح بار ($K_{L,F,GT}$)

ماه	ضریب بار (L, F) (%)	ضریب تصحیح بار ($K_{L,F,GT}$)	ماه	ضریب بار (L, F)	ضریب تصحیح بار ($K_{L,F,GT}$)
فروردین	۷۸	۰/۹۳۰	مهر	۶۳	۰/۸۶۸
اردیبهشت	۶۹	۰/۸۹۸	آبان	۶۹	۰/۸۹۸
خرداد	۶۶	۰/۸۸۲	آذر	۷۴	۰/۹۱۶
تیر	۶۶	۰/۸۸۵	دی	۷۰	۰/۹۰۱
مرداد	۶۷	۰/۸۸۹	بهمن	۷۰	۰/۹۰۰
شهریور	۶۴	۰/۸۷۳	اسفند	۷۷	۰/۹۲۷

جدول پ.د.۱۱. محاسبات بازده خالص حرارتی

ماه	انرژی سوخت ورودی (kJ)	بازده خالص ماهانه- η_{mth} (%)	بازده خالص تصحیح شده- η_c (%)
فروردین	۴۴۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۱۲	۲۷/۰۲
اردیبهشت	۵۷۷,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵/۰۱	۲۸/۱۳
خرداد	۵۵۷,۴۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۴/۸۶	۲۸/۷۵
تیر	۱,۱۱۲,۸۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴/۸۵	۲۸/۷۶
مرداد	۱,۱۵۷,۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴/۲۸	۲۷/۸۵
شهریور	۱,۰۹۸,۴۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴/۲۹	۲۸/۱۵
مهر	۷۸۲,۶۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۲۵/۲۰	۲۸/۹۹
آبان	۹۷۶,۲۸۲,۹۸۵,۰۰۰	۲۵/۳۴	۲۷/۹۱
آذر	۱,۱۶۸,۴۶۹,۴۵۷,۵۰۰	۲۵/۸۱	۲۷/۶۶
دی	۷۳۶,۴۷۶,۲۹۰,۰۰۰	۲۵/۴۹	۲۷/۶۷
بهمن	۴۴۴,۶۴۷,۴۰۵,۰۰۰	۲۵/۱۸	۲۷/۴۲
اسفند	۷۳۱,۴۰۲,۴۳۵,۰۰۰	۲۵/۷۸	۲۷/۸۱

د. ۴.۲ محاسبه بازده خالص حرارتی سالانه

بازده خالص حرارتی سالانه (η_{ann}) از متوسط وزنی بازده خالص ماهانه (η_{mth}) کل نیروگاه طبق رابطه (۴) از بند ۳-۴-۱ به دست می‌آید.

$$\eta_{ann} = \frac{\sum_{i=1}^{12} \eta_{c,i} \times (E_{e,i} \times 3600)}{\sum_{i=1}^{12} (E_{e,i} \times 3600)} = 28.1\%$$

د. ۵.۲ محاسبه بازده مرجع (η_{CAT})

با توجه به یکسان بودن واحدهای نیروگاه، بازده مرجع (η_{CAT})، با بازده آزمون کارایی اولیه هر یک از واحدهای نیروگاه برابر است. این مقدار برای نیروگاه مفروض ۲۹/۰٪ گزارش شده است.

د. ۲. ۶ ارزیابی بازده نیروگاه طبق معیار بند ۴

با توجه به نوع نیروگاه، حداقل بازده سالانه قابل قبول، (η_{ann})، برای نیروگاه گازی ۲۷٪ و حداکثر میزان انحراف مجاز بازده سالانه، A، از بازده مرجع، η_{CAT} ، ۰/۹۵ است.

$$\eta_{ann} = 28.1 > 27$$

$$\frac{\eta_{ann}}{\eta_{CAT}} = 28.1 / 29.0 = 0.97 > 0.95$$

بنابراین نیروگاه مفروض با هر دو شرط استاندارد انطباق دارد.

۳.د نیروگاه سیکل ترکیبی

د. ۱.۳ داده‌های ورودی

یک نیروگاه سیکل ترکیبی با قدرت نامی ۷۱۴MW متشکل از چهار واحد گازی ۱۲۸٫۵MW و دو توربوژنراتور بخاری هر یک با ظرفیت نامی ۱۰۰MW مفروض است. نوع سیستم خنک‌کننده، برج خنک‌کن تر و دمای طراحی ۳۱ درجه سانتی‌گراد است. اطلاعات دمایی، تولید و مصارف انرژی الکتریکی، ارزش حرارتی فصلی و میزان سوخت ورودی ماهانه در جداول (پ.د. ۱۲) تا (پ.د. ۱۵) آمده است.

جدول پ.د. ۱۲. اطلاعات دمایی نیروگاه

ماه	دمای متوسط (°C)	ماه	دمای متوسط (°C)	ماه	دمای متوسط (°C)	ماه	دمای متوسط (°C)
فروردین	۱۷٫۷	تیر	۳۳٫۳	مهر	۱۸٫۴	دی	-۶٫۴
اردیبهشت	۲۵٫۱	مرداد	۳۱٫۳	آبان	۱۲٫۶	بهمن	۴٫۲
خرداد	۳۰٫۶	شهریور	۲۵٫۶	آذر	۴٫۷	اسفند	۱۷٫۴

جدول پ.د. ۱۳. اطلاعات تولید و مصارف انرژی الکتریکی نیروگاه

ماه	تولید ویژه واحدهای بخار (MWh)	تولید ویژه واحدهای گازی (MWh)	تولید ویژه کل (MWh)	مصرف داخلی کل (MWh)	تولید ناویژه کل (MWh)
فروردین	۱۱۵،۱۳۸	۲۷۴،۷۸۰	۳۸۹،۹۱۸	۶،۶۲۸	۳۹۶،۵۴۶
اردیبهشت	۱۰۵،۲۸۲	۲۳۴،۲۹۶	۳۳۹،۵۷۸	۶،۴۹۰	۳۴۶،۰۶۸
خرداد	۱۲۱،۹۱۵	۲۵۷،۴۱۰	۳۷۹،۳۲۵	۷،۵۸۴	۳۸۶،۹۰۹
تیر	۱۳۱،۰۰۲	۲۷۴،۷۴۲	۴۰۵،۷۴۴	۸،۱۲۲	۴۱۳،۸۶۶
مرداد	۱۳۲،۴۴۰	۲۷۸،۰۷۲	۴۱۰،۵۱۲	۸،۱۰۵	۴۱۸،۶۱۷
شهریور	۱۲۵،۶۴۳	۲۶۸،۷۷۲	۳۹۴،۴۱۵	۷،۷۶۷	۴۰۲،۱۸۲
مهر	۱۱۹،۰۳۱	۲۶۵،۲۸۳	۳۸۴،۳۱۴	۷،۰۰۱	۳۹۱،۳۱۵
آبان	۱۰۲،۸۰۴	۲۵۵،۳۷۱	۳۵۸،۱۷۵	۵،۸۵۵	۳۶۴،۰۳۰
آذر	۶۲،۰۸۲	۲۱۵،۷۶۴	۲۷۷،۸۴۶	۳،۵۲۹	۲۸۱،۳۷۵
دی	۷۵،۲۵۹	۲۲۰،۷۶۸	۲۹۶،۰۲۷	۴،۱۷۷	۳۰۰،۲۰۴
بهمن	۹۲،۸۰۷	۲۳۱،۶۵۱	۳۲۴،۴۵۸	۴،۵۴۱	۳۲۸،۹۹۹
اسفند	۶۷،۶۱۸	۱۵۵،۰۷۴	۲۲۲،۶۹۲	۳،۴۶۳	۲۲۶،۱۵۵

جدول پ.د. ۱۴. ارزش حرارتی سوخت ورودی نیروگاه

فصل	ارزش حرارتی سوخت مایع (kJ/Lit)	ارزش حرارتی سوخت گاز (kJ/Nm ³)
بهار	۳۶،۴۵۰	۳۴،۹۰۰
تابستان	-	۳۵،۲۰۰
پاییز	۳۶،۱۰۰	۳۵،۷۰۰
زمستان	۳۶،۵۰۰	۳۵،۱۰۰

جدول پ.د.۱۵. اطلاعات سوخت ورودی نیروگاه

ماه	سوخت مایع (m ³)	سوخت گاز (Nm ³)	ماه	سوخت مایع (m ³)	سوخت گاز (Nm ³)
فروردین	۴,۰۸۸	۸۰,۶۸۷,۲۰۰	مهر	۰	۸۳,۶۳۶,۱۰۰
اردیبهشت	۰	۷۳,۲۷۰,۴۰۰	آبان	۱,۰۶۹	۷۸,۸۴۹,۵۰۰
خرداد	۰	۸۰,۸۶۵,۰۰۰	آذر	۴۹,۸۸۸	۱۸,۶۶۴,۲۰۰
تیر	۰	۸۷,۰۸۲,۷۰۰	دی	۶۹,۷۳۵	۲۳۲,۰۰۰
مرداد	۰	۸۸,۰۸۵,۳۰۰	بهمن	۴۸,۶۷۵	۲۴,۲۶۴,۷۰۰
شهریور	۰	۸۵,۴۳۰,۲۰۰	اسفند	۹,۷۶۰	۳۸,۶۹۲,۷۰۰

د. ۲.۳ محاسبه بازده خالص حرارتی ماهانه (η_{mth})

بازده خالص حرارتی ماهانه از جایگذاری مقادیر تولید انرژی برق ویژه (E_e) و انرژی سوخت ورودی (E_f) در رابطه (۱) بند ۳-۲ به دست می‌آید. به عنوان مثال انرژی سوخت ورودی تیرماه محاسبه شده است.

$$E_f = m_f \times LHV = 87.082.700 \times 35.200 = 3.065.311.040.000 \text{ kJ}$$

همچنین، بازده خالص حرارتی تیرماه از رابطه (۱) به شرح زیر است.

$$\eta_{mth} = \frac{(E_e \times 3600 + \sum E_T)}{E_f} = \frac{405.744.000 \times 3600}{3.065.311.040.000} = 47.65\%$$

به روش مشابه، محاسبات انرژی سوخت ورودی و بازده خالص حرارتی برای سایر ماه‌ها در جدول (پ.د.۱۶) آمده است.

د. ۳.۳ تصحیح بازده خالص حرارتی ماهانه (η_c)

ضریب تصحیح بازده برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، $K = K_{T,CC}$ است که از رابطه (پ.الف.۷) محاسبه می‌شود. در رابطه (پ.الف.۷)، $K_{T,ST}$ ، ضریب تصحیح دمایی بخش بخار سیکل ترکیبی بوده که با توجه نوع سیستم خنک‌کننده و دمای هوای متوسط، به عنوان نمونه برای تیرماه از رابطه (پ.الف.۱) به شرح زیر محاسبه می‌شود.

$$K_{T,ST} = 1 + \frac{(T_{mth} - T_{CAT}) \times 0.17}{\eta_{mth}} = 1 + (33/3 - 31) \times 0.9 / 49.2 = 1.004$$

همچنین، $K_{T,GT}$ ضریب تصحیح دمایی بخش گازی سیکل ترکیبی بوده و از رابطه (پ.الف.۸) محاسبه می‌شود.

$$K_{T,GT} = \frac{(K_{T,GT}) T_{mth}}{(K_{T,GT}) T_{CAT}} = 1.034 / 1.040 = 0.994$$

با جایگذاری مقادیر E_{ST} و E_{GT} از جدول (پ.د.۱۳) در رابطه (پ.الف.۷)، ضریب تصحیح بازده محاسبه می‌شود.

$$K_{T,CC} = \frac{E_{ST}}{E_{Tot}} \times K_{T,ST} + \frac{E_{GT}}{E_{Tot}} \times \frac{1}{K_{T,GT}} = \frac{131.002}{405.744} \times 1.004 + \frac{274.742}{405.744} \times (1 / 0.994) = 1.005$$

بازده تصحیح شده برای تیرماه از حاصل ضرب بازده خالص ماهانه در ضریب تصحیح محاسبه شده به دست می‌آید.

$$\eta_c = \eta_{mth} \times K = 47.65 \times 1.005 = 47.90\%$$

جدول پ.د.۱۶. محاسبات بازده خالص حرارتی

ماه	انرژی سوخت ورودی (kJ)	بازده خالص ماهانه- η_{mth} (%)	بازده خالص تصحیح شده η_c (%)
فروردین	۲,۹۶۴,۹۹۰,۸۸۰,۰۰۰	۴۷,۳۴	۴۷,۳۴
اردیبهشت	۲,۵۵۷,۱۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۴۷,۸۱	۴۷,۸۱
خرداد	۲,۸۸۲,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۹	۴۸,۳۹
تیر	۳,۰۶۵,۳۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۷,۶۵	۴۷,۹۰
مرداد	۳,۱۰۰,۶۰۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۷,۶۶	۴۷,۷۰
شهریور	۳,۰۰۷,۱۴۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۷,۲۲	۴۷,۲۲
مهر	۲,۹۸۵,۸۰۸,۷۷۰,۰۰۰	۴۶,۳۴	۴۶,۳۴
آبان	۲,۸۵۳,۵۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۹	۴۵,۱۹
آذر	۲,۴۶۷,۲۶۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۵۴	۴۰,۵۲
دی	۲,۵۵۳,۴۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴	۴۱,۷۴
بهمن	۲,۶۲۸,۳۲۸,۴۷۰,۰۰۰	۴۴,۴۴	۴۴,۴۴
اسفند	۱,۷۱۴,۳۵۳,۷۷۰,۰۰۰	۴۶,۷۶	۴۶,۷۶

د. ۳. ۴ محاسبه بازده خالص حرارتی سالانه

بازده خالص حرارتی سالانه (η_{ann}) از متوسط وزنی بازده خالص ماهانه (η_{mth}) کل نیروگاه طبق رابطه (۴) از بند ۳-۴-۱ به دست می‌آید.

$$\eta_{ann} = \frac{\sum_{i=1}^{12} \eta_{c,i} \times (E_{e,i} \times 3600)}{\sum_{i=1}^{12} (E_{e,i} \times 3600)} = 46,2$$

د. ۳. ۵ محاسبه بازده مرجع (η_{CAT})

با توجه به اینکه نیروگاه از دو واحد سیکل ترکیبی مشابه تشکیل شده است (هر واحد متشکل از دو توربین گاز و یک توربوژنراتور بخار)، بازده مرجع (η_{CAT}) با بازده آزمون کارایی اولیه هر یک از واحدهای نیروگاه برابر است. از مدارک سازنده نیروگاه مفروض، این مقدار برابر با ۴۷,۸ گزارش شده است.

د. ۳. ۶ ارزیابی بازده نیروگاه طبق معیار بند ۴

با توجه به نوع نیروگاه، حداقل بازده سالانه قابل قبول، (η_{ann})، برای نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۳٪ و حداکثر میزان انحراف مجاز بازده سالانه، A، از بازده مرجع، η_{CAT} ، ۰,۸۹ است.

$$\eta_{ann} = 46,2 > 43$$

$$\frac{\eta_{ann}}{\eta_{CAT}} = 46,2 / 47,8 = 0,97 > 0,89$$

بنابراین نیروگاه مفروض با هر دو شرط استاندارد انطباق دارد.